

<http://www.urso.gov.sk>

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: **THOR-BLSETD-115457**Dátum vytvorenia záznamu: **14/02/2020**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

SK Energy, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Púchovská 16, 831 06 Bratislava

IČO:*

36 660 892

Priezvisko a meno:

Gerlich Vladimír

Od:

01/01/2019

Do:

31/12/2019

Telefónne číslo:

00420605278851

E-mail:

sk-energy@sk-energy.cz

Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV domácnosti:	502
Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	58
Počet OM na napäťovej úrovni nad 1 kV:	0
Celkový počet OM spolu:	560

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	6	6.000
	D ₁ N	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	5	5.000
	D ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	7	7.000
	D ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	6	6.000
	D ₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	7	7.000
	D ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	7	7.000
	D ₆ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	6	6.000
	D ₇ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	6	6.000
	D ₈ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. h)	D ₉ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	6	6.000

	D ₉ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	6	6.000
	D ₁₀ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	4	4.000
	D ₁₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	4	4.000
	D ₁₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	4	4.000
	D ₁₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	7	7.000
	D ₁₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	<input type="text" value="0"/>	1.000	4	4.000
	D ₁₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	<input type="text" value="0.000"/>	1.000	6	6.000
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	<input type="text" value="0.000"/>	1.000	5	5.000
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	<input type="text" value="0.00000"/>	1.000	4	4.000
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					100.000
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					93.400

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. D1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. DiD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

5. D16, D17, D18 - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.